



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51
E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, <http://emercom.irtel.ru>

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТАЙШЕТСКОМУ И ЧУНСКОМУ РАЙОНАМ**

665003, Иркутская область, г. Тайшет, м-н Пахотищева, 3
тел: 2-29-04, e-mail: ond_t-t@mail.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа)

665003, Иркутская область, г. Тайшет, м-н Пахотищева, д.3, каб.4,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Тайшетскому и Чунскому районам

(место вынесения предписания)

Предписание № 284/1/1

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тайшетскому и Чунскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области Ахметова Александра Рафаильевича от 13 октября 2021 года № 284 (13.10.2021 г. учетный номер 38210061000201219945), в период с "22" октября 2021 г., 14 час. 00 мин по 22 октября 2021 г., 15 час. 00 мин, а также с "25" октября 2021 г., 10 час. 00 мин по 25 октября 2021 г., 11 час. 00 мин; проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Щербаковым Дмитрием Александровичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тайшетскому и Чунскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска; ИНН: 3815007860; юридический адрес: 665051, Иркутская область, Тайшетский район, город Бирюсинск, Октябрьская улица, 1

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):

1) 665051, Иркутская область, Тайшетский район, город Бирюсинск, ул. Октябрьская, 1
(здание спортивной школы)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) Директор МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска Крук Юрий Александрович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска				
665051, Иркутская область, Тайшетский район, город Бирюсинск, ул. Октябрьская, 1 (здание спортивной школы)				
284/1/1 -1	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (более 10 лет) установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6 СП 5.13130.2009, ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 4.2.4.3, 6.2.4.1, 7.9.4	01.09.2022 г.	
284/1/1 -2	Аварийное освещение (в помещениях и на местах производства наружных работ) следует предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: -нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: -в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. (не обеспечено аварийное освещение на основных путях эвакуации (коридор, выходы), в помещении спортзала).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6 СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение», п. 4.27, п. 4.28.	01.09.2022 г.	
284/1/1 -3	Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий классов	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, 64, п. 2.	01.09.2022 г.	

	функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты. (Отсутствует декларация для здания класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 – здание спортивной школы)			
284/1/1 -4	Эвакуационный (запасной) выход со спортзала – не дооборудован ручным пожарным извещателем.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматическое» Приложение Н. Места установки ручных пожарных извещателей	01.09.2022 г.	
284/1/1 -5	Недостаточная организация оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям, в том числе с использованием световых указателей (эвакуационный выход со спортзала в коридор не дооборудован световым указателем «Выход»)	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151, 53 п. 3;	01.09.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

Щербаков Д.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

<*> М.Л.П.

« 25 » октября 20 21 г.